

Odp.nr 2
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
32-800 BRZESKO
ul. Kościuszki 68, tel. 014 66 21 100
NIP 869-16-63-456 REGON 000304355

Oferenci wszyscy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na : usługę- Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilościowej między liczbą filtrów HEPA będącą przedmiotem zapytania a liczbą filtrów HEPA jaką należy zutylizować po wykonaniu zadania:

5). Wymiary i ilość filtrów HEPA (ilość filtrów należy wliczyć w koszty oferty)

- a) Filtr HEPA H13 305 x 305 x 292 mm- 9 szt
- b) Filtr kieszonkowy F9- 592x592 x 600 mm -3 szt
- c) Filtr kasetowy G4 645x 690x 100 mm - 3 szt
- d) Filtr kasetowy G4 645x 590x100 mm - 3 szt

Wykonawca usługi zobowiązany będzie na swój koszt do utylizacji zużytych 40 filtrów Hepa i wystawienia dokumentu potwierdzającego utylizację.

Odp. Zamawiający posiada 40 filtrów do utylizacji , w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszty utylizacji 40 filtrów.

2. W odpowiedzi brakuje podania argumentów dla posiadania uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.

Odp. Urządzenia klimatyzacyjne są urządzeniami elektrycznymi, a uprawnienia SEP do 1 kV są podstawowymi uprawnieniami. W związku z powyższym Zamawiający wymaga tych uprawnień .

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SPZOZ w Brzesku

Krystyna Nowak.