

ODP. 2

Znak sprawy: DZP- 2711- 6/5/2020

Brzesko dnia 22.07.2020 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa” - montaż zapasowych urządzeń klimatyzacji. Pomieszczenia nr E23 i C387.

Pytanie nr 1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, które nie posiadają kontroli wilgotności, w tym przypadku wilgotność będzie wynikowa?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2. Czy zamawiający dopuszcza montaż sterownika pracy naprzemiennej?? W przypadku montażu, takiego sterownika, będzie konieczność zakupienia karty SIM lub podłączenia sterownika do sieci LAN.

Odp. Zamawiający dopuszcza.