

ODP. 1

Znak sprawy: DZP- 2711- 6/1/2020

Brzesko dnia 24.07.2020 r.

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu**

1. Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa” - wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu do serwerowni. Pomieszczenia nr E23 i C387.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, informuje:

Pytanie nr 1. Czy inwestor dopuszcza brak zgłaszania alarmów systemu sygnalizacji włamania i napadu z serwerowni do centrali telefonicznej szpitala z dwóch osobnych numerów telefonicznych ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2. Czy inwestor dopuszcza zgłaszanie alarmów systemu sygnalizacji włamania i napadu z serwerowni za pomocą sieci LAN lub przez sieć GSM ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. Czy inwestor dopuszcza brak prowadzenia okablowania telefonicznego z centrali telefonicznej szpitala do budynku technicznego E ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4. Czy inwestor dopuszcza brak integracji systemu kontroli dostępu i ppoż z systemem "VENO"?

Odp. Zamawiający dopuszcza.