

Odp:3

DZP-271-51/20

Brzesko dnia 11.01.2021 r.

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „**Agregatu prądowórczego**”, ogłoszonego w BZP nr: 770227-N-2020.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, Zamawiający informuje:

Pytanie nr:1


Proszę doprecyzować kwestię odprowadzania spalin z agregatu lub określić dowolność technologii wykonania tej części przez Wykonawcę.

Odp: Spaliny należy odprowadzić na wysokość ok. 4 m (wysokość komina)

Pytanie nr:2

Proszę o przedłużenie terminu składania ofert. Prośba podyktowana koniecznością wprowadzenia zmian po ukazaniu się odpowiedzi do SIWZ mających wpływ na wartość inwestycji.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

KIEROWNIK
Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Brzesko

Krystyna Nowak
.....